

Distribution de : BRUGERE

Maître d'ouvrage : MAIRIE SAINT SYMPHORIEN

Mende, le mercredi 4 mars 2015

Page 1/1

Distribution en recommandation d'usage permanente

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain		LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA LOZERE LDA48, MENDE										
		Chlore total mg/LCl2	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
				Esché- richia coli n/100mL	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/100mL	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	pH unité pH	Dureté °F	Turbi- dité NFU
COLLECTEUR DE BRENAC RESERVOIR BRENAC	23/02/2015 LDA48	<0,02	5	0	<1	1	0	25	<0,05	<0,03	1,5	6,1	0,6	<0,2
LA BRUGERE HAUTE HABITATION PARTICULIERE	24/02/2015 LDA48	<0,02	3,6	0	2	<1	0	26	<0,05			6,2		<0,2
Limites de qualité Références de qualité	maximum minimum		25	0			0	1100 200	0,1	0,5	50	9 6,5		2

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.
Il faut cependant noter le caractère agressif de cette eau.

Interprétations Bien que les résultats microbiologiques du contrôle soient conformes, ce réseau présentant des non-conformités microbiologiques épisodiques, je vous demande de maintenir les recommandations d'utilisation pour la boisson et la préparation des aliments.
Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives n'auront pas été totalement mises en oeuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été confirmée.

Pour le délégué territorial de la Lozère,
l'ingénieur du génie sanitaire

Albarte Beaupoil